

№ п/п	Наименование работ	М Е С Я Ц Ы											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Обход трассы дворовых надземных газопроводов н/д (7/1 кв.), подземного газопровода н/д (7/2 кв.), газопровода н/д ИП Комарова В.Ю., надземного газопровода газодизель-генераторов, надземного газопровода к мини-котельной МБОУ СОШ №1, д. Федурново, надземного газопровода к мини-котельной ЦРР д/с №5, надземного газопровода среднего давления Облетова А. М., , надземного газопровода среднего давления ООО «Формула заземления»	X			X			X			X		
22.	Периодическое техническое обслуживание газового оборудования жилых домов г.Радужный	1 кв.-8,27, 3 кв.- 5,16,34	1 кв.-16, 3 кв.- 23,9,17,4	1 кв.-2,18, 3 кв.-26, 6,13,11	1 кв.- 3,4,5, 3 кв.- 8,17а,35а	1 кв.- 6,7,9,13, 3 кв.- 25,29	1 кв.- 10,30, 3 кв.- 2,20,35	1 кв.-12, 3 кв.- 15,22,18	1 кв.- 20,19 3 кв.- 1	1 кв.- 17,23, 3 кв.- 28	1 кв.- 11,12а,21 3 кв.-21, 3,10	1 кв.- 24,25,26, 3 кв.- 12,19	1 кв.- 28,37, 3 кв.- 7,14,27
23.	Техническое обслуживание запорной арматуры и компенсаторов газового колодца (1 кв.)								X				
24.	Замеры давления газа в газопроводах	X						X					
25.	Обход колодцев и газопроводов в/д от ГРП (13/20 кв.) до ГРП (1 кв.)	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю
26.	Обход подземного газопровода в/д п.Юрьевец	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц
27.	Осмотр технического состояния ГРП-1 и ГРП-2 (13/20 кв.) и ГРП (1 кв.)	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно
28.	Осмотр технического состояния ШРП (3 кв.), ШРП (7/2 кв.), ШРП горбольницы , ШРП кадетского корпуса и ШРП ИП Комарова В.Ю., ГРПШ кв. 7/1, ГРПШ Облетова А. М., ГРПШ д. Федурново, ГРПШ ООО «Формула заземления»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29.	Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования котельных и автономной электростанции	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30.	Периодическое техническое обслуживание котлов всех магазинов индивидуальных предпринимателей, котла в здании КПП ООО «Формула заземления», котла в помещении караула №3 Облетова А. М.								X				
31.	Периодическое техническое обслуживание г /о коттеджей (7/1 кв.)								X				
32.	Периодическое техническое обслуживание г /о домов и коттеджей квартала 7/2 и д. Федурново									X			
33.	Обход газопровода в /д горбольницы, в/д и н/д кадетского корпуса	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34.	Техническое обслуживание г/о котлов ТГ-120 горбольницы, г/о котлов КСВаУ-0,63гн кадетского корпуса, котлов блочно-модульной котельной ООО «Формула заземления»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35.	Техническое обслуживание входной задвижки на газопроводе к 7/1 кв., задвижки Роговой Л.И., задвижек до и после ШРП горбольницы, ШРП кадетского корпуса, ШРП (3 кв.) , ШРП 7/2 кв. и ШРП ИП Комарова В.Ю., ГРПШ кв. 7/1, ГРПШ Облетова А. М., ГРПШ д. Федурново, ГРПШ ООО «Формула заземления»					X							
36.	Обход трассы подземного газопровода в/д от с. Спасское до ГРП (13/20 кв.), проверка на загазованность колодцев и подвалов		X		X		X		X		X		X
37.	Техническое обслуживание запорной арматуры и косых вставок 9 газовых колодцев на газопроводе в/д от с.Спасское до ГРП (13/20 кв.)								X				
38.	Демонтаж и монтаж после поверки сужающих устройств коммерческих узлов учета газа в ГРП -1 и ГРП-2 (13/20 кв.) , сужающих устройств технического учета газа в центральной котельной								X				

Начальник газовой службы

В.В. Ражев

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

А. В. Чечетов

Зам. главного инженера

М. Н. Кузин

Начальник ПЭО

С.А. Бобешко